

大湾区大学学术交流中心厨房设备项目

补充通知（二）（即答疑）

采购编号： GYBG-WD-02-03-013（2025）

《厨房设备技术规格书》2. 制冷设备/2.1 冷库:要求的板材材质及厚度如下:

a. 外露面库板外侧板材 1.0mm±5% 304 18/8 不锈钢

Exposed Panel Surface Outside 18 Gauge Stainless Steel 304 18/8

c. 库内饰面立板板材 0.8mm±5% 304 18/8 不锈钢

Exposed Panel Surface Inside 22 Gauge Stainless Steel 304 18/8 4 18/8

e. 底板内外侧板材 1.5mm±5% 镀锌板

Bottom Panel 14 Gauge White coated steel

g. 库内底板敷完成饰面 3.0mm±5% 压花铝合金

疑问 1:以上 a 与 c 是同部位的板材要求,库内(外露面即见光面)是按 1.0MM 度还是按 0.8MM 厚度报价?底板双面镀锌板 1.5 厚和 3.0 压花铝合金是否二选其一报价?

答复: 1. 库外指的是冷库外面看得见的区域用 1.0MM; 库内指的是冷库内部区域用 0.8MM, 两者不重复。2. 地板外侧指的是冷库地板下侧朝楼板区域用 1.5MM; 地板内侧指的是冷库地板上侧朝冷库内区域用 3.0MM, 两者不重复。

疑问 2:《澄清报价明细表-大湾区大学学术交流中心厨房设备项目》中 AA-09 平台雪柜-抽屉式-分体, 型号 EFHCR1G2N, 供应商反馈名称和型号对应不上, 名称是分体式, 但型号是一体式, 问报价按分体式, 还是按一体式报价?如按分体式需更改正确型号为: H-EFHCR1G3NR, 请确认?

答复: 按照一体式报价。

疑问 3:《澄清报价明细表-大湾区大学学术交流中心厨房设备项目》BA-113/BA-154 平台雪柜-抽屉式-分体, 型号 HCR1G2N-B, 尺寸:1325*700*850+100, 供应商反馈名称和型号对应不上, 名称是分体式, 但型号是一体式, 且该尺寸也无法生产分体式, 请问报价按分体式, 还是按一体式报价。如按分体式需更改正确型号为:H-HCR1G3NR-B, 规格为 1555*700*850。请确认?

答复: 按照一体式报价。

以下无正文。

本补充通知作为采购文件的一部分，与采购文件的同一内容表述不一致时，以本补充通知为准。

请各投标人于投标文件递交截止时间前自行到全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）及交易系统下载，否则，将视为已经清楚并认同本补充通知。

采 购 人：东莞松湖迎宾馆有限公司

采购代理机构：建成工程咨询股份有限公司

2025年 10月 20日