

东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-水电工程

采 购 控 制 价

采 购 人： 东莞市城市工程建设集团有限公司

编 制 人： 周凌宇 年 月 日

审 核 人： 刘永峰 年 月 日

编制说明

- 1、采购范围：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目斜顶商业街水电工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
- 2、本项目为固定总价合同，合同价款不因物价涨落而调整，合同价款的调整事件包括工程变更事件和现场签证事件，最终结算价以经验收的现场实际工程量*投标单价为准。
- 3、甲供材：电缆。
- 4、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
- 5、综合单价已包含绿色安全文明施工费、预算包干费、暗室增加费、脚手架搭拆等以综合费率计取的其他费用。
- 6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，经双方协商确定后按中标下浮率下浮。
- 7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。

东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-水电工程
控制价汇总表

序号	费用名称	采购控制价 (元)	采购限价 (元)	投标报价 (元)	备注
1	采购费用	2,395,119.10	2,035,851.23		
汇总报价			小写：(含税____ %)		
			大写：(含税____%)		

备注：采购限价下浮率参考我司近期水电工程平均下浮率15%计取。

东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-水电工程控制价清单

工程名称：东莞市中心广场南广场活化改造提升项目-水电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		斜顶商业街(原园林中心改造商业工程)					
		电气工程					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-ZAWSY1 3. 含箱体内元器件、接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	21631.18	21631.18
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-ZAWSY2 3. 含箱体内元器件、接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	20115.03	20115.03
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:S101~S103 S111~S112 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	5	1467.02	7335.1
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:S105~S110 S201~S206 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	12	1467.02	17604.24
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:S104 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1467.02	1467.02
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-ZAP1 3. 含箱体内元器件、接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	4533.39	4533.39
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1APExks 3. 含箱体内元器件、接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	5139.58	5139.58

8	030402011008	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1APab 3. 含箱体内元器件、接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	5298.88	5298.88
9	030402011009	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: 1ALgg 3. 含箱体内元器件、接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2767.9	2767.9
10	030402011010	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: AP1j-pf 3. 含箱体内元器件、接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	776.75	776.75
11	030402011011	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1APpyy1 3. 含箱体内元器件、接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1409.49	1409.49
12	030402011012	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1-1APpyy2 3. 含箱体内元器件、接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1808.61	1808.61
13	030402011013	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: 1ALE1 3. 含箱体内元器件、接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1997.99	1997.99
14	030402011014	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: 1ALE1 3. 含箱体内元器件、接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1997.99	1997.99
15	030404014001	电动窗控制箱	1. 名称:电动窗控制箱 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	179	179
16	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*4 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	38.66	3.51	135.7

17	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*4 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	25.45	4.57	116.31
18	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*4 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	5.06	4.57	23.12
19	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	115.23	4.57	526.6
20	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	498.51	7.61	3793.66
21	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	141.53	14.5	2052.19
22	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	8.64	14.5	125.28
23	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压(kV): 1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	931.52	14.5	13507.04

24	030409001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*95+1*50 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	430.38	30.64	13186.84
25	030409001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4x185+1x90 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	104.35	39.84	4157.3
26	030409001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-ABTLY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	282.16	13.08	3690.65
27	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	12	106.96	1283.52
28	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	18	169.44	3049.92
29	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	10	277.02	2770.2
30	030409003004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm2以下 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	8	331.48	2651.84
31	030409003005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:NG-ABTLY-5*10 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	49.55	198.2

32	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZ-BYJ2.5 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	412.27	4.76	1962.41
33	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZC-BYJ2.5 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1144.06	4.76	5445.73
34	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZCN-BYJ2.5 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1108.4	5.61	6218.12
35	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZC-BYJ4 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	273.03	6.19	1690.06
36	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZ-BYJ4 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	416.2	6.19	2576.28
37	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZCN-BYJ4 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	195.95	7.53	1475.5
38	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:ZR-RVV-2*4 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	449.76	12.94	5819.89
39	030412001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	57.57	13.44	773.74

40	030412001002	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2.5	23.61	59.03
41	030412001003	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	387.27	18.58	7195.48
42	030412001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	29.8	25.54	761.09
43	030412001005	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20.04	21.32	427.25
44	030412001006	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	523.77	14.27	7474.2
45	030412001007	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	133.8	24.43	3268.73
46	030412001008	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	11.98	19.76	236.72
47	030412001009	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2.8	21.2	59.36
48	030412001010	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	4.93	23.36	115.16
49	030412001011	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	58.64	29.36	1721.67
50	030412001012	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	10.1	34.06	344.01

51	030412001013	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	22	38.08	837.76
52	030412001014	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	726.01	39.16	28430.55
53	030412001015	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	55.2	86.93	4798.54
54	030412001016	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:埋地 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	800.68	78.88	63157.64
55	030412001017	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	586.22	92.38	54155
56	030412001018	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:埋地 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	103.64	124.52	12905.25
57	030412001019	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	830.56	13.05	10838.81
58	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽及凿槽修复 2. 规格:70*70 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	224.86	27.1	6093.71
59	030412003001	桥架	1. 名称:防水型消防金属桥架 2. 规格:200*100, 厚2mm 3. 材质:钢制 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	29.65	108.8	3225.92
60	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:一般铁构件 3. 除锈:除微锈 4. 刷漆:防锈漆两遍, 调和漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	21.75	30.97	673.6

61	030413003001	壁装单管LED灯	1. 名称:壁装单管LED灯 2. 型号:LED支架灯22W 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	73.61	147.22
62	030413003002	单管LED灯	1. 名称:单管LED灯 2. 型号:22W 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	79.55	477.3
63	030413003003	三管LED灯	1. 名称:三管LED灯 2. 型号:3*10W($\geq$ 160lm/W) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	108.17	649.02
64	030413002001	嵌入式筒灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格:40W/4000K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	23	85.16	1958.68
65	030413001001	嵌入式面板灯	1. 名称:嵌入式面板灯 2. 型号:600*600, 32W(3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	11	162.54	1787.94
66	030413002002	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:40W/4000K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	78	85.16	6642.48
67	030413002003	筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:9W 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	37	85.16	3150.92
68	030413002004	上下出光洗墙壁灯	1. 名称:上下出光洗墙壁灯 2. 规格:15W/4000K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	62	141.71	8786.02
69	030413002005	线条灯	1. 名称:线条灯 2. 规格:12W, 3500K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	128.41	62.02	7963.99
70	030413002006	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格:12W, 3500K 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	83.09	29.18	2424.57
71	030413005001	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:6W(DC36V) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	42	119.38	5013.96

72	030413005002	消防应急照明灯具-防护等级IP67	1. 名称:消防应急照明灯具-防护等级IP67 2. 型号:6W(DC36V) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	4	146.55	586.2
73	030413005003	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W(DC36V) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	32	114.04	3649.28
74	030413005004	单面方向标志灯	1. 名称:单面方向标志灯 2. 型号:1W(DC36V) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	112.7	676.2
75	030405017001	开关电源	1. 名称:开关电源 2. 规格:350W AC220V/DC24V 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	9	182.37	1641.33
76	030413013001	单联单控暗装开关	1. 名称:单联单控暗装开关 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	3	21.62	64.86
77	030413013002	双联单控暗装开关	1. 名称:双联单控暗装开关 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	24.33	145.98
78	030413013003	三联单控暗装开关	1. 名称:三联单控暗装开关 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	27.72	55.44
79	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三极组合插座 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	22.75	136.5
80	030413014002	插座	1. 名称:单相二、三极组合插座(地插) 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	22.75	136.5
81	030413014003	插座	1. 名称:插座(壁挂式空调用) 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	4	28.69	114.76

82	030412006001	接线盒	1. 名称:感应水龙头 接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	个	15	9.61	144.15
83	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	个	313	9.61	3007.93
84	030412006003	接线盒	1. 名称:开关、插座 盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	个	18	9.77	175.86
85	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置 系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 2. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	2	1029.28	2058.56
86	040504001001	强电井	1. 种类、规格:强电 井 2. 尺 寸:1000x1000x1500 深 3. 垫层材质及厚 度:100厚C10混凝土 垫层 4. 基础、池壁混凝土 强度:C30混凝土 5. 符合设计图纸、施工规范要求	座	16	2738.98	43823.68
87	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:2m 内 3. 符合设计图纸以及 施工规范要求	m3	100.04	9.83	983.39
88	010102007003	回填方	1. 材料品种:原土回 填 2. 符合设计图纸以及 施工规范要求	m3	100.04	21.98	2198.88
89	041001003001	开挖破除路面	1. 名称:开挖破除路 面 2. 垫层:150厚再生粗 骨料垫层 3. 混凝土:150厚C20 混凝土 4. 路面:600X600X50 烧面芝麻灰花岗岩 5. 土石方外运距 离:15Km	m2	195.35	62.58	12225

90	060104009001	路面修复	1. 名称:路面修复 2. 垫层:150厚再生粗骨料垫层 3. 混凝土:150厚C20混凝土 4. 路面:600X600X50烧面芝麻灰花岗岩 5. 30 厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆结合层	m2	195.35	267.94	52342.08
		防雷接地					
91	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:φ12热镀锌圆钢 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	302.48	20.41	6173.62
92	030410005002	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式:屋面女儿墙或建筑装饰构造架明敷接闪带 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	665.52	20.41	13583.26
93	040806003001	避雷引下线	1. 材质:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	257.67	20.06	5168.86
		给水系统					
94	031001007001	复合管	1. 材质:冷水型衬塑钢管 2. 规格:DN80 3. 安装部位:室内 4. 介质:生活给水 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	6.2	126.97	787.21
95	031001007002	复合管	1. 材质:冷水型衬塑钢管 2. 规格:DN65 3. 安装部位:室内 4. 介质:生活给水 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	88.77	110.8	9835.72

96	031001007003	复合管	1. 材质:冷水型衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 介质:生活给水 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	111.79	94.81	10598.81
97	031001007004	复合管	1. 材质:冷水型衬塑钢管 2. 规格:DN40 3. 安装部位:室内 4. 介质:生活给水 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	16	83.45	1335.2
98	031001007005	复合管	1. 材质:冷水型衬塑钢管 2. 规格:DN32 3. 安装部位:室内 4. 介质:生活给水 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	276.44	78.53	21708.83
99	031001007006	复合管	1. 材质:冷水型衬塑钢管 2. 规格:DN25 3. 安装部位:室内 4. 介质:生活给水 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	7.75	69.14	535.84
100	031001007007	塑料管	1. 材质:无规共聚聚丙烯PPR冷水管 1. 6Mpa 2. 规格:DN50 3. 安装部位:室内 4. 介质:生活给水 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	5.71	66.44	379.37

101	031001007008	塑料管	1. 材质: 无规共聚聚丙烯PPR冷水管 1. 6Mpa 2. 规格: DN40 3. 安装部位: 室内 4. 介质: 生活给水 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	8.34	52.7	439.52
102	031001007009	塑料管	1. 材质: 无规共聚聚丙烯PPR冷水管 1. 6Mpa 2. 规格: DN32 3. 安装部位: 室内 4. 介质: 生活给水 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	6.62	41.32	273.54
103	031001007010	塑料管	1. 材质: 无规共聚聚丙烯PPR冷水管 1. 6Mpa 2. 规格: DN25 3. 安装部位: 室内 4. 介质: 生活给水 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	18.77	33.01	619.6
104	031001007011	塑料管	1. 材质: 无规共聚聚丙烯PPR冷水管 1. 6Mpa 2. 规格: DN20 3. 安装部位: 室内 4. 介质: 生活给水 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	12.12	27.82	337.18

105	031001007012	塑料管	1. 材质:无规共聚聚丙烯PPR冷水管 1. 6Mpa 2. 规格:DN15 3. 安装部位:室内 4. 介质:生活给水 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	26.04	23.77	618.97
106	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作及安装 2. 材质:铁构件 3. 刷油要求:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 4. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	248.96	30.97	7710.29
107	031002001001	水龙头	1. 类型:水龙头 2. 规格:DN25 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	32.7	32.7
108	031002001002	压力型真空破坏器	1. 类型:压力型真空破坏器 2. 规格:DN25 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	73.97	73.97
109	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN50 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	242.7	242.7
110	040502009001	水表组	1. 种类:水表组(闸阀、止回阀和水表) 2. 规格:DN80 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1	1689.46	1689.46
111	040502009002	水表组	1. 种类:水表组(截止阀和水表) 2. 规格:DN50 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1	427.63	427.63
112	040502009003	水表组	1. 种类:水表组(截止阀和智能水表) 2. 规格:DN32 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 高层建筑增加费:综合考虑	组	18	267.91	4822.38
113	040502009004	水表组	1. 种类:水表组(截止阀和水表、倒流防止器) 2. 规格:DN20 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1	426.48	426.48
		雨水系统					

114	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN200 3. 安装部位:室内 4. 介质:雨水 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 高层建筑增加费:综合考虑	m	2.58	115.72	298.56
115	031001008002	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN150 3. 安装部位:室内 4. 介质:雨水 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	80.71	81.47	6575.44
116	031001008003	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 安装部位:室内 4. 介质:雨水 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 高层建筑增加费:综合考虑	m	46.95	50.29	2361.12
117	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 安装部位:室内 4. 介质:雨水 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 高层建筑增加费:综合考虑	m	50.21	38.64	1940.11
118	031003014001	87式雨水斗	1. 类型:87式雨水斗 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7	238.03	1666.21

119	031003014002	87式雨水斗	1. 类型:87式雨水斗 2. 规格:DN100 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 高层建筑增加费:综合考虑	个	5	173.14	865.7
120	031003014003	87式雨水斗	1. 类型:87式雨水斗 2. 规格:DN75 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 高层建筑增加费:综合考虑	个	4	143.28	573.12
		污水系统					
121	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN150 3. 安装部位:室内 4. 介质:污水 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 高层建筑增加费:综合考虑	m	369.38	83.87	30979.9
122	031001008006	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 安装部位:室内 4. 介质:污水 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	23.2	59.02	1369.26
123	031001008007	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 安装部位:室内 4. 介质:污水 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	23.32	43.12	1005.56
124	031003014004	通气帽	1. 类型:通气帽 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	5	10

125	031003014005	地漏	1. 类型:地漏 2. 规格:DN75 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7	42.19	295.33
126	031003014006	清扫口	1. 类型:清扫口 2. 规格:DN100 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	22.04	44.08
127	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 感应龙头及配件 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	7	764.43	5351.01
128	031003003002	拖布池	1. 类型:拖布池 2. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1	294.46	294.46
129	031003003003	无障碍洗脸盆	1. 类型:无障碍洗脸盆 2. 感应龙头及配件 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1	912.95	912.95
130	031003003004	挂式小便器	1. 类型:挂式小便器 2. 埋入式感应控制器 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	2	902.35	1804.7
131	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 含低位冲水箱及其它成套配件 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	6	727.56	4365.36
132	031003006002	大便器	1. 类型:坐便器 2. 含冲水箱及其它成套配件 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1	1001.48	1001.48
		冷凝水系统					
133	031001008008	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN25 3. 安装部位:室内 4. 介质:冷凝水 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	18.38	27.34	502.51

134	031001008009	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN32 3. 安装部位:室内 4. 介质:冷凝水 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 高层建筑增加费:综合考虑	m	7.67	28.28	216.91
135	031001008010	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN40 3. 安装部位:室内 4. 介质:冷凝水 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 高层建筑增加费:综合考虑	m	26.55	29.53	784.02
		排风系统					
		风管					
136	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) ≤ 450 4. 板材厚度:0.6mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支吊架制作、安装、支吊架除锈刷漆,风管漏风试验 6. 符合设计图纸、施工规范要求 7. 高层建筑增加费:综合考虑	m ²	39.85	171.49	6833.88
137	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	258.19	258.19
		设备					
138	030108001001	PF01管道风机	1. 名称:PF01管道风机 2. 规格:风量:300m/h ³ , 功率:25W(220V) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	203.73	203.73

139	030108001002	PQ01壁式排气扇	1. 名称:PQ01壁式排气扇 2. 规格:风量:120m/h3, 功率:21W (220V) 3. 自带止回阀 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	9	217.77	1959.93
140	030108001003	PQ02壁式排气扇	1. 名称:PQ02壁式排气扇 2. 规格:风量:150m/h3, 功率:25W (220V) 3. 自带止回阀 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	226.53	226.53
141	030108001004	PF01管道风机	1. 名称:PQ03管道风机 2. 规格:风量:220m/h3, 功率:25W (220V) 3. 符合设计图纸、施工规范要求 4. 高层建筑增加费:综合考虑	台	2	203.73	407.46
142	030108001005	除臭杀菌装置	1. 名称:除臭杀菌装置 2. 规格:过滤器+活性炭+光氢离子 除菌效率≥99%, PM2.5净化效率≥90% 除甲醛、TVOC等污染物≥90% 终阻力≤50Pa 功率: 100W (220V) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	3427.02	3427.02
		风口风阀					
143	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭风阀 2. 规格:200*200 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	157.17	157.17
144	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:200*200 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	97.52	97.52
145	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400*200 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	59.04	118.08
146	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1	7.32	7.32
		排油烟系统					
		风管					

147	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称: 不锈钢板通风管道 2. 材质: 矩形 3. 规格: 长边长(mm) ≤560 4. 板材: 1.2MM厚304不锈钢板 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 风管支架除锈后刷两遍樟丹除锈漆, 两遍醇酸磁漆 6. 其他: 包括但不限于以上内容, 一切应满足设计图纸、招标文件要求及国家、行业相关标准规定 7. 含漏风或漏光实验	m2	81.82	739.02	60466.62
148	030702007001	不锈钢板通风管道	1. 名称: 不锈钢板通风管道 2. 材质: 矩形 3. 规格: 长边长(mm) ≤2000 4. 板材: 1.2MM厚304不锈钢板 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 风管支架除锈后刷两遍樟丹除锈漆, 两遍醇酸磁漆 6. 其他: 包括但不限于以上内容, 一切应满足设计图纸、招标文件要求及国家、行业相关标准规定 7. 含漏风或漏光实验	m2	126.11	649.69	81932.41
149	031208003001	通风管道绝热	1. 名称: 不锈钢风管保温隔热 2. 材质: 50mm厚的不燃A级玻璃棉板隔热 3. 内容: 含保温胶钉, 粘接剂, 铝箔胶带等配件 4. 其他: 符合设计图纸及施工规范要求	m3	10.4	602.89	6270.06
150	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1	4504.96	4504.96
		设备					

151	030108001006	风机	1. 名称:PYY-W1-01排油烟风机 2. 型号:PYY-W1-01 3. 规格:风量:18000M3/H、静压: 650PA、功率: 11.0KW 4. 减振底座形式、数量:含4个减震器 5. 安装方式:混凝土落地安装 6. 其他:包括但不限于以上内容,一切应满足设计图纸、招标文件要求及国家、行业相关标准规定	台	1	7429.12	7429.12
152	030108001007	风机	1. 名称:PYY-W2-01排油烟风机 2. 型号:PYY-W2-01 3. 规格:风量:16000M3/H、静压: 650PA、功率: 7.5KW 4. 减振底座形式、数量:含4个减震器 5. 安装方式:混凝土落地安装 6. 其他:包括但不限于以上内容,一切应满足设计图纸、招标文件要求及国家、行业相关标准规定	台	1	5814.16	5814.16
153	030108001008	风机	1. 名称:PYY-W2-02排油烟风机 2. 型号:PYY-W2-02 3. 规格:风量:32000M3/H、静压: 650PA、功率: 18.5KW 4. 减振底座形式、数量:含4个减震器 5. 安装方式:混凝土落地安装 6. 其他:包括但不限于以上内容,一切应满足设计图纸、招标文件要求及国家、行业相关标准规定	台	1	10213.58	10213.58

154	030703020001	消声器	1. 名称:阻性片式消声器(1.0m长) 2. 规格:消声量>14dB(A), 接口尺寸:同风管尺寸, 长度1米, 外形尺寸:(宽+200) x (高+100) 阻力系数不大于1.0 3. 支架形式、材质:支架除锈后再刷二遍樟丹防锈漆, 外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的醇酸磁漆 4. 其他:包括但不限于以上内容, 一切应满足设计图纸、招标文件要求及国家、行业相关标准规定	个	3	1274.19	3822.57
155	030108001009	风机	1. 名称:JH-W1-01静电油烟净化器 2. 型号:JH-W1-01 3. 规格:风量:18000M3/H、静压:650PA、功率:200W 4. 减振底座形式、数量:含4个减震器 5. 安装方式:混凝土落地安装 6. 其他:包括但不限于以上内容, 一切应满足设计图纸、招标文件要求及国家、行业相关标准规定	台	1	9333.85	9333.85
156	030108001010	风机	1. 名称:JH-W2-01静电油烟净化器 2. 型号:JH-W2-01 3. 规格:风量:16000M3/H、静压:650PA、功率:200W 4. 减振底座形式、数量:含4个减震器 5. 安装方式:混凝土落地安装 6. 其他:包括但不限于以上内容, 一切应满足设计图纸、招标文件要求及国家、行业相关标准规定	台	1	7733.85	7733.85

157	030108001011	风机	1. 名称: JH-W2-02 静电油烟净化器 2. 型号: JH-W2-02 3. 规格: 风量: 32000M3/H、静压: 650PA、功率: 200W 4. 减振底座形式、数量: 含4个减震器 5. 安装方式: 混凝土落地安装 6. 其他: 包括但不限于以上内容, 一切应满足设计图纸、招标文件要求及国家、行业相关标准规定	台	1	7733.85	7733.85
158	010502004001	设备基础	1. 名称: 设备基础 1400x1400x200(h) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	1.18	675.19	796.72
159	010502004002	设备基础	1. 名称: 设备基础 2500x900x200(h) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	1.35	685.07	924.84
160	030704001004	通风工程检测、调试	1. 系统名称: 通风工程检测、调试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	444.38	444.38
		风口风阀					
161	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 防火阀 2. 规格: 400*320 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	6	233.28	1399.68
162	030703001004	碳钢阀门	1. 名称: 防火阀 2. 规格: 500*400 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	281.07	562.14
163	030703001005	碳钢阀门	1. 名称: 150℃防火阀 2. 规格: 500*500 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	6	307.62	1845.72
164	030703001006	碳钢阀门	1. 名称: 150℃防火阀 2. 规格: 1000*500 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	595.97	595.97
165	030703001007	碳钢阀门	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 400*320 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	12	155.16	1861.92
166	030703001008	碳钢阀门	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 500*400 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	190.86	572.58

167	030704001005	通风工程检测、调试		系统	1	82.01	82.01
		空调风系统					
		风管水管					
168	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm)≤450 4. 板材厚度:0.6mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支吊架制作、安装、支吊架除锈刷漆,风管漏风试验 6. 符合设计图纸、施工规范要求 7. 高层建筑增加费:综合考虑	m2	3.22	171.49	552.2
169	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm)≤450 4. 板材厚度:0.75mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支吊架制作、安装、支吊架除锈刷漆,风管漏风试验 6. 符合设计图纸、施工规范要求 7. 高层建筑增加费:综合考虑	m2	4.6	149.96	689.82
170	031208003002	通风管道绝热	1. 名称:不燃A级铝箔加筋超细离心玻璃棉保温隔热 2. 材质:30mm厚的不燃A级铝箔加筋超细离心玻璃棉保温隔热 3. 内容:含保温胶钉,粘接剂,铝箔胶带等配件 4. 其他:符合设计图纸及施工规范要求	m3	2.35	560.89	1318.09
171	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC 给水管DN25 4. 连接形式:粘接 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	9.32	19.61	182.77

172	031001005001	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 规格: ϕ 6.35 3. 其它: 外包0.5mm 铝板保护层 4. 符合图纸设计及施工规范要求	m	69.09	34.31	2370.48
173	031001005002	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 规格: ϕ 9.52 3. 其它: 外包0.5mm 铝板保护层 4. 符合图纸设计及施工规范要求	m	30.49	47.67	1453.46
174	031001005003	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 规格: ϕ 12.7 3. 其它: 外包0.5mm 铝板保护层 4. 符合图纸设计及施工规范要求	m	38.6	60.98	2353.83
175	030704001006	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	83.45	83.45
		设备					
176	030108001012	2P变频冷暖挂机	1. 名称:2P变频冷暖挂机 2. 规格:制冷量:5000W 制冷功率:1240W(220V) 制热量:7200W 制热功率:2000W 能效等级1级 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	4188.49	8376.98
177	030108001013	3P变频冷暖挂机	1. 名称:3P变频冷暖挂机 2. 规格:制冷量:7200W 制冷功率:1960W(220V) 制热量:9700W 制热功率:2940W 能效等级1级 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	6092.54	12185.08
178	030108001014	1.5单冷挂机	1. 名称:1.5单冷挂机 2. 规格:制冷量:3500W 制冷功率:750W(220V) 制热量:5000W 制热功率:1350W 能效等级1级 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2758.54	2758.54

179	030108001015	风管送风式分体空调	1. 名称:风管送风式分体空调 2. 规格:制冷量:5000W 制冷功率:1510W (220V) 制热量:6500W 制热功率:1860W 能效等级1级 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	4452.54	8905.08
180	030704001007	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	173.38	173.38
		风口风阀					
181	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:500*200 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	104.05	208.1
182	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:门铰式百叶风口(带滤网) 2. 规格:500*200 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	96.05	192.1
183	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:150*150 3. 符合设计图纸、施工规范要求 4. 高层建筑增加费:综合考虑	个	1	47.29	47.29
184	030704001008	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	15.25	15.25
		给排水、消防水抗震支架					
185	031301004001	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN65-TL 3. 材质:型钢 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	10	219.23	2192.3
186	031301004002	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道侧向抗震支架 2. 规格:KZS-DN80-T 3. 材质:型钢 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	10	168.61	1686.1
187	031301004003	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN80-TL 3. 材质:型钢 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	221.18	442.36

188	031301004004	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道 侧向抗震支架 2. 规格:KZS-DN100-T 3. 材质:型钢 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	套	4	171.2	684.8
189	031301004005	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道 双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN100- TL 3. 材质:型钢 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	套	1	224	224
190	031301004006	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道 侧向抗震支架 2. 规格:KZS-DN150-T 3. 材质:型钢 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	套	5	178.64	893.2
191	031301004007	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道 双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN150- TL 3. 材质:型钢 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	套	6	233.83	1402.98
		电气工程抗震支架					
192	031301004008	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道 侧向抗震支架 2. 规格:QJ-300-T 3. 材质:型钢 4. 符合设计图纸、施 工规范要求 5. 高层建筑增加费: 综合考虑	套	1	226.02	226.02
193	031301004009	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道 侧向抗震支架 2. 规格:QJ-300-T 3. 材质:型钢 4. 符合设计图纸、施 工规范要求 5. 高层建筑增加费: 综合考虑	套	2	226.02	452.04
194	031301004010	管道抗震支架	1. 名称:桥架双向抗 震支架 2. 规格:QJ-500-TL 3. 材质:型钢 4. 符合设计图纸、施 工规范要求 5. 高层建筑增加费: 综合考虑	套	3	314.86	944.58

195	031301004011	管道抗震支架	1. 名称:桥架双向抗震支架 2. 规格:QJ-500-TL 3. 材质:型钢 4. 符合设计图纸、施工规范要求 5. 高层建筑增加费:综合考虑	套	1	314.86	314.86
		斜顶商业街(原园林中心改造商业工程)-泛光照明工程					
196	030402011015	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALJG 3. 含箱体内部器件、接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	2484.72	2484.72
197	030409001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-3*4 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	318.5	3.51	1117.94
198	030412004024	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:ZR-RVV-2*2.5 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	318.86	8.67	2764.52
199	030412001032	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:埋地敷设 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	318.86	9.22	2939.89
200	030412001033	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:CPVC-32 3. 配置形式:埋地敷设 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	23.88	15.26	364.41
201	030412001034	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:埋地敷设 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	274.16	13.44	3684.71
202	030405017002	开关电源	1. 名称:开关电源 2. 规格:350W AC220V/DC24V 3. 符合设计图纸、施工规范要求	台	27	182.37	4923.99

203	030413002007	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格:8W 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	638.67	23.15	14785.21
204	030413002008	装饰灯	1. 名称:灯柱 LED, DC24V, 功率 12/9/6W共27W, 色 温:3000K 2. 符合图纸设计及施工规范要求	套	11	387.01	4257.11
205	030413002009	装饰灯	1. 名称:灯柱 LED, DC24V, 功率15W, 色温:3000K 2. 符合图纸设计及施工规范要求	套	10	269.49	2694.9
		南端水景区(原水下商业改造停车场工程)					
		电气工程					
206	030402011016	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-ZAP1 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	6629.05	6629.05
207	030402011017	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-ZAP2 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	5894.53	5894.53
208	030402011018	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-1ALE 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	3677.72	3677.72
209	030402011019	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-1AL 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	1350.28	1350.28
210	030402011020	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-1ALgjj 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	792.76	792.76
211	030402011021	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-3ALgjj 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	1	792.76	792.76

212	030402011022	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-2APExfb 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	台	1	11345.86	11345.86
213	030402011023	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1APExf-1 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	台	2	2252.94	4505.88
214	030402011024	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1APExf-2 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	台	1	2960.9	2960.9
215	030402011025	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-3APExfb 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	台	1	5792.76	5792.76
216	030402011026	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APEdcf 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	台	2	1120.2	2240.4
217	030402011027	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: B1-1ALE1 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	台	1	2031.7	2031.7
218	030402011028	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-2ALE1 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	台	1	2031.7	2031.7
219	030402011029	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1-3ALE1 3. 含箱体内元器件、 接地等 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	台	1	2031.7	2031.7
220	030412003003	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:100*50, 厚 1.2mm 3. 材质:钢制 4. 符合设计图纸、施 工规范要求	m	305.09	71.73	21884.11

221	030412003004	桥架	1. 名称:防水型消防金属桥架 2. 规格:200*100, 厚2mm 3. 材质:钢制 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	69.47	113.46	7882.07
222	031301005011	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:一般铁构件 3. 除锈:除微锈 4. 刷漆:防锈漆两遍, 调和漆两遍 5. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	220.9	32.83	7252.15
223	030409001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1N-YJY-4*4 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	89.82	3.81	342.21
224	030409001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1N-YJY-4*4+E4 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	23.13	4.95	114.49
225	030409001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*4 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 位置:停车场 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	244.89	4.95	1212.21
226	030409001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 位置:停车场 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20.16	4.95	99.79

227	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1N-YJY-3*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV 以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	67.38	12.1	815.3
228	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1N-YJY-3*16+EX16 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV 以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	67.65	12.1	818.57
229	030409001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1N-YJY-3*50 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV 以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	36.39	17.67	643.01
230	030409001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1N-YJY-3*50+EX25 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV 以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	36.34	17.67	642.13
231	030409001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4x120+1x70 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV 以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	358.5	33.05	11848.43
232	030409001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-ABTLY-5*4 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1kV 以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	18.29	8.8	160.95

233	030409001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-ABTLY-3*25+2*16 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	294.6	23.48	6917.21
234	030409001024	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-ABTLY-3*95+2*50 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):1kV以下 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	83.7	41.22	3450.11
235	030409003006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 位置:停车场 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	8	112.21	897.68
236	030409003007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 位置:停车场 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	179.05	716.2
237	030409003008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	227.28	909.12
238	030409003009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:NG-ABTLY-5*4 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	79.57	159.14
239	030409003010	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:NG-ABTLY-3*25+2*16 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	155.7	622.8
240	030409003011	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:NG-ABTLY-3*95+2*50 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	4	283.14	1132.56

241	030412004025	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZC-BYJ2. 5 5. 位置:停车场 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	5680.27	4.88	27719.72
242	030412004026	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZCN-BYJ2. 5 5. 位置:停车场 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2233.46	5.73	12797.73
243	030412004027	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZC-BYJ4 5. 位置:停车场 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	713.69	6.29	4489.11
244	030412004028	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:绝缘电线 4. 规格:WDZCN-BYJ4 5. 位置:停车场 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	422.57	7.63	3224.21
245	030412001035	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	29.51	19.67	580.46
246	030412001036	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2800.62	26.05	72956.15
247	030412001037	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:明配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	369.95	28.4	10506.58
248	030412001038	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	31.06	39.67	1232.15

249	030412001039	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:暗配 4. 符合设计图纸、施工规范要求	m	5.56	91.36	507.96
250	030413003004	壁装单管LED灯	1. 名称:壁装单管LED灯 2. 型号:LED支架灯22W 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	79.98	159.96
251	030413003005	单管LED灯	1. 名称:单管LED灯 2. 型号:22W 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	10	107.64	1076.4
252	030413003006	单管LED灯(防水型)	1. 名称:单管LED灯(防水型) 2. 型号:LED支架灯22W 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	34	158.32	5382.88
253	030413003007	单管LED灯(微波感应)	1. 名称:单管LED灯(微波感应) 2. 型号:LED支架灯22W 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	124	127.04	15752.96
254	030413003008	双管LED灯	1. 名称:双管LED灯 2. 型号:LED支架灯44W 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	16	114.73	1835.68
255	030413005005	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:6W(DC36V) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	32	123.77	3960.64
256	030413005006	消防应急照明灯具-防护等级IP67	1. 名称:消防应急照明灯具-防护等级IP67 2. 型号:6W(DC36V) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	9	150.94	1358.46
257	030413005007	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W(DC36V) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	117.25	703.5
258	030413005008	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:1W(DC36V) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	115.91	231.82

259	030413005009	单面方向标志灯	1. 名称:单面方向标志灯 2. 型号:1W(DC36V) 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	34	115.91	3940.94
260	030413013004	双联单控暗装开关	1. 名称:双联单控暗装开关 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	25.58	153.48
261	030413013005	三联单控暗装开关	1. 名称:三联单控暗装开关 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	2	28.96	57.92
262	030413014004	插座	1. 名称:防溅型单相二、三极组合插座 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	6	31.44	188.64
263	030413014005	插座	1. 名称:单相二、三极组合插座 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸、施工规范要求	套	7	23.96	167.72
264	030412006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	个	269	10.28	2765.32
265	030412006008	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 符合设计图纸、施工规范要求	个	21	10.4	218.4
266	030416006002	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电 2. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	2	1114.99	2229.98
		防雷接地					
267	030410005003	接闪带	1. 名称:接地网 2. 材质:利用主筋 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m	16.22	9.4	152.47
268	030410007001	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	89.92	179.84
269	030410007002	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	2	115.58	231.16

270	030410007003	预埋接地钢板	1. 名称:预埋接地钢板 2. 符合设计图纸、施工规范要求	处	2	141.65	283.3
		给水系统					
271	031001007013	复合管	1. 材质:冷水型衬塑钢管 2. 规格:DN100 3. 安装部位:地下室 4. 介质:生活给水 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 高层建筑增加费:综合考虑	m	120	164.88	19785.6
272	031001007014	复合管	1. 材质:冷水型衬塑钢管 2. 规格:DN20 3. 安装部位:地下室 4. 介质:生活给水 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 高层建筑增加费:综合考虑	m	22.06	57.56	1269.77
273	031301005010	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作及安装 2. 材质:铁构件 3. 刷油要求:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 4. 位置:停车场 5. 符合设计图纸及施工规范要求 6. 高层建筑增加费:综合考虑	kg	76.96	33.13	2549.68
274	031002001033	电动阀	1. 类型:电动阀 2. 规格:DN100 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	1241.92	2483.84
275	031002001034	浮球阀	1. 类型:浮球阀 2. 规格:DN20 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	59.84	119.68
276	040502009005	水表组	1. 种类:水表组(闸阀和水表) 2. 规格:DN100 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	2	1816.62	3633.24
		雨水系统					

277	031001008012	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 安装部位:地下室 4. 介质:雨水 5. 连接形式:承插粘接(混凝土包封加固) 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 高层建筑增加费:综合考虑	m	88.69	147.66	13095.97
278	031001008013	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN150 3. 安装部位:地下室 4. 介质:雨水 5. 连接形式:承插粘接(混凝土包封加固) 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 高层建筑增加费:综合考虑	m	138.33	209.38	28963.54
279	031003014007	地漏	1. 类型:地漏 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 高层建筑增加费:综合考虑	个	2	69.59	139.18
280	031003014008	清扫口	1. 类型:清扫口 2. 规格:DN150 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 高层建筑增加费:综合考虑	个	4	31.42	125.68
281	040504001002	圆形砖砌阀门井	1. 名称:圆形砖砌阀门井 2. 井身:砖砌 3. 规格:Φ1200mm H=1.5m 4. 详图集做法详05S502-16 5. 含模板安拆 6. 符合图纸设计及施工规范要求	座	2	2530.84	5061.68

282	031002001035	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求 5. 高层建筑增加费:综合考虑	个	2	1416.16	2832.32
283	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m3	58.1	11.02	640.26
284	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m3	58.1	21.98	1277.04
		排风系统					
		风管					
285	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm)≤450 4. 板材厚度:0.6mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支吊架制作、安装、支吊架除锈刷漆,漏风试验 6. 符合设计图纸、施工规范要求 7. 高层建筑增加费:综合考虑	m2	0.94	182.73	171.77
286	011303003001	固定式挡烟垂壁	1. 名称:固定式挡烟垂壁 2. 材质:硅胶涂敷玻璃纤维纱 3. 符合设计图纸、施工规范要求	m2	12.03	230.74	2775.8
287	030704001009	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	6.63	6.63
		设备					
288	030108001016	DFBZ-2200壁式轴流风机	1. 名称:DFBZ-2200壁式轴流风机 2. 规格:风量:2200m/h3, 功率:90W 3. 进风口自带防护罩,出风口自带出风百叶 4. 符合设计图纸、施工规范要求	台	5	591.16	2955.8

289	030704001010	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	系统	1	62.92	62.92
		风口风阀					
290	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:简易防火阀 2. 规格:430*430 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	5	219.47	1097.35
291	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防火风口 2. 规格:1000*1000 3. 符合设计图纸、施工规范要求 4. 高层建筑增加费:综合考虑	个	1	909.31	909.31
292	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防火风口 2. 规格:2000*400 3. 符合设计图纸、施工规范要求 4. 高层建筑增加费:综合考虑	个	1	824.14	824.14
293	030704001011	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试 2. 符合设计图纸、施工规范要求 3. 位置:停车场	系统	1	31.05	31.05
		给排水、消防水抗震支架					
294	031301004012	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN65-T 3. 材质:型钢 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	11	168.53	1853.83
295	031301004013	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN65-TL 3. 材质:型钢 4. 位置:停车场 5. 符合设计图纸、施工规范要求 6. 高层建筑增加费:综合考虑	套	15	223.51	3352.65
296	031301004014	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道侧向抗震支架 2. 规格:KZS-DN80-T 3. 材质:型钢 4. 位置:停车场 5. 符合设计图纸、施工规范要求 6. 高层建筑增加费:综合考虑	套	10	172.89	1728.9

297	031301004015	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道 双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN80-TL 3. 材质:型钢 4. 位置:停车场 5. 符合设计图纸、施 工规范要求 6. 高层建筑增加费: 综合考虑	套	15	225.46	3381.9
298	031301004016	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道 侧向抗震支架 2. 规格:KZS-DN100-T 3. 材质:型钢 4. 位置:停车场 5. 符合设计图纸、施 工规范要求 6. 高层建筑增加费: 综合考虑	套	24	175.48	4211.52
299	031301004017	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道 双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN100- TL 3. 材质:型钢 4. 位置:停车场 5. 符合设计图纸、施 工规范要求 6. 高层建筑增加费: 综合考虑	套	15	228.28	3424.2
300	031301004018	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道 侧向抗震支架 2. 规格:KZS-DN150-T 3. 材质:型钢 4. 位置:停车场 5. 符合设计图纸、施 工规范要求 6. 高层建筑增加费: 综合考虑	套	78	182.92	14267.76
301	031301004019	管道抗震支架	1. 名称:消防水管道 双向抗震支架 2. 规格:KZS-DN150- TL 3. 材质:型钢 4. 位置:停车场 5. 符合设计图纸、施 工规范要求 6. 高层建筑增加费: 综合考虑	套	54	238.11	12857.94
		室外总图					
		给水工程					

302	031001007015	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 1.6压力等级 (MPa) 3. 材质、规格:钢丝网骨架HDPE给水塑料复合管DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6. 符合图纸设计及施工规范要求	m	121.43	75.19	9130.32
303	040502009006	水表组	1. 种类:水表组 (闸阀和水表) 2. 规格:DN100 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 高层建筑增加费:综合考虑	组	1	1775.62	1775.62
304	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m3	50.67	11.02	558.38
305	040103001002	垫层	1. 密实度要求:按规范和设计要求 2. 填方材料品种:回填中粗砂 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	12.67	243.96	3090.97
306	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按规范和设计要求 2. 填方材料品种:回填中粗砂 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	0.79	207	163.53
307	040103001004	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m3	37.21	21.98	817.88
308	040103003001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:由投标人自行考虑 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	13.46	47.61	640.83
309	041001003002	开挖破除路面	1. 名称:开挖破除路面 2. 垫层:150厚再生粗骨料垫层 3. 混凝土:150厚C20混凝土 4. 路面:600X600X50烧面芝麻灰花岗岩 5. 土石方外运距离:15Km	m2	300	62.58	18774

310	060104009002	路面修复	1. 名称:路面修复 2. 垫层:150厚再生粗骨料垫层 3. 混凝土:150厚C20混凝土 4. 路面:600X600X50烧面芝麻灰花岗岩 5. 30 厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆结合层	m2	300	267.94	80382
311	041001003003	开挖破除路面	1. 名称:开挖破除路面 2. 垫层:150厚再生粗骨料垫层 3. 混凝土:200厚C20混凝土 4. 路面:600X600X50烧面芝麻灰花岗岩 5. 土石方外运距离:综合考虑	m2	450	75.29	33880.5
312	060104009003	路面修复	1. 名称:路面修复 2. 垫层:150厚再生粗骨料垫层 3. 混凝土:200厚C20混凝土 4. 路面:600X600X50烧面芝麻灰花岗岩 5. 30 厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆结合层	m2	450	281.62	126729
313	041001003004	开挖破除路面	1. 名称:开挖破除路面 2. 垫层:150厚再生粗骨料垫层 3. 混凝土:150厚C20混凝土 4. 路面:30厚洗Φ5~8白灰色石米 5. 土石方外运距离:15Km	m2	300	62.58	18774
314	060104009004	路面修复	1. 名称:路面修复 2. 垫层:150厚再生粗骨料垫层 3. 混凝土:150厚C20混凝土 4. 路面:30厚洗Φ5~8白灰色石米 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	300	267.94	80382

315	041001003005	开挖破除路面	1. 名称:开挖破除路面 2. 垫层:150厚再生粗骨料垫层 3. 混凝土:150厚C20混凝土 4. 路面:30厚混凝土压花 5. 土石方外运距离:15Km	m2	90	62.58	5632.2
316	060104009005	路面修复	1. 名称:路面修复 2. 垫层:150厚再生粗骨料垫层 3. 混凝土:150厚C20混凝土 4. 路面:30厚混凝土压花 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	90	267.94	24114.6
317	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m3	20	11.02	220.4
318	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:普通草地 2. 铺种方式:养护6个月, 原土铺草皮	m2	20	44.95	899
		污废水工程					
319	040501005001	塑料管排水管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 6. 符合图纸设计及施工规范要求	m	232.58	78.85	18338.93
320	040504002001	Φ1000混凝土污废水检查井	1. 名称:Φ1000混凝土污废水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:垫层C15 3. 底板、井壁:C30, S6 4. 盖板材质、规格:C25预制盖板 5. 钢筋制作 6. 井盖:Φ700球墨铸铁井盖 7. 图集:20S515-30 8. 含模板安拆 9. 符合设计图纸、施工规范要求	座	20	3617.66	72353.2

321	040504009001	钢筋混凝土隔油池GG-4SF	1. 型号、规格:钢筋混凝土隔油池GG-4SF 2. 尺寸:有效容积4立方 3. 具体材料以及做法详图集07S906 4. 符合设计图纸、施工规范要求	座	1	6485.14	6485.14
322	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300×200mm 2. 垫层、基础材料品种、厚度:C15混凝土垫层 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25钢筋混凝土水沟 4. 盖板材质、规格:钢筋混凝土篦子	m	13.1	417.52	5469.51
323	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m3	167.46	11.02	1845.41
324	040103001005	垫层	1. 密实度要求:按规范和设计要求 2. 填方材料品种:回填中粗砂 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	37.21	243.96	9077.75
325	040103001006	回填方	1. 密实度要求:按规范和设计要求 2. 填方材料品种:回填中粗砂 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	4.65	207	962.55
326	040103001007	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m3	125.6	21.98	2760.69
327	040103003002	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:由投标人自行考虑 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	41.86	47.61	1992.95
		总平面图-电气工程					
		电气工程					
328	030412001050	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:埋地敷设 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	396	126.24	49991.04

329	040504001004	强电井	1. 种类、规格:强电井 2. 尺寸:1000x1000x1500深 3. 垫层材质及厚度:100厚C10混凝土垫层 4. 基础、池壁混凝土强度:C30混凝土 5. 符合设计图纸、施工规范要求	座	5	2739.02	13695.1
330	010102002003	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:2m 内 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	122.6	9.83	1205.16
331	010102007005	回填方	1. 材料品种:原土回填 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	122.6	21.98	2694.75
332	041001003006	开挖破除路面	1. 名称:开挖破除路面 2. 垫层:150厚再生粗骨料垫层 3. 混凝土:150厚C20混凝土 4. 路面:600X600X50烧面芝麻灰花岗岩 5. 土石方外运距离:15Km	m2	116.64	62.58	7299.33
333	060104009006	路面修复	1. 名称:路面修复 2. 垫层:150厚再生粗骨料垫层 3. 混凝土:150厚C20混凝土 4. 路面:600X600X50烧面芝麻灰花岗岩 5. 30 厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆结合层	m2	116.64	267.94	31252.52
		弱电工程					
334	030412001051	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC110 4. 配置形式:埋地敷设 5. 符合设计图纸、施工规范要求	m	390	89.5	34905

335	040504001005	弱电井	1. 种类、规格:弱电井 2. 尺寸:1000x1000x1500深 3. 垫层材质及厚度:100厚C10混凝土垫层 4. 基础、池壁混凝土强度:C30混凝土 5. 符合设计图纸、施工规范要求	座	8	2739.02	21912.16
336	010102002004	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:2m 内 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	129.52	9.83	1273.18
337	010102007006	回填方	1. 材料品种:原土回填 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	129.52	21.98	2846.85
338	041001003007	开挖破除路面	1. 名称:开挖破除路面 2. 垫层:150厚再生粗骨料垫层 3. 混凝土:200厚C20混凝土 4. 路面:600X600X50烧面芝麻灰花岗岩 5. 土石方外运距离:15Km	m2	179.64	62.58	11241.87
339	060104009007	路面修复	1. 名称:路面修复 2. 垫层:150厚再生粗骨料垫层 3. 混凝土:200厚C20混凝土 4. 路面:600X600X50烧面芝麻灰花岗岩 5. 30 厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆结合层	m2	179.64	281.62	50590.22
不含税价合计							2197356.97
税金 (9%)							197762.13
含税价合计							2395119.10